

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 000337/25

Nr dokumentu: 0149/25/DZ

Wasz Znak:

Data: 08.04.2025

Dotyczy: Modernizacja gospodarki wodnej w zakresie przepompowni ścieków oczyszczonych oraz kolektora dolotowego ścieków do oczyszczalni – etap II

Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

1. W ślad za informacjami zawartymi w projekcie, a mianowicie:

"Powyższe zestawienie materiałów służy do celów kosztorysowych i nie może być jedyną podstawą do zakupu materiału przez wykonawcę. Przytoczone nazwy producentów stanowią jedynie o standardzie wykonania elementów i możliwa jest zmiana ich producentów pod warunkiem zachowania takich samych parametrów technicznych i wytrzymałościowych"

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie równorzędnych producentów urządzeń. Powyższe dotyczy przede wszystkim zestawu hydroforowego i pomp zatapialnych prod. KSB.

Odpowiedź: Zestawienie materiałów przedstawione w niniejszym opracowaniu służy wyłącznie do celów kosztorysowych i nie może być traktowane, jako jedyna i bezwzględna podstawa do zakupu materiałów przez Wykonawcę. Wskazane nazwy producentów mają charakter przykładowy i odnoszą się do zakładanego standardu jakościowego, technologicznego i wytrzymałościowego elementów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów, pod warunkiem, że ich parametry techniczne, eksploatacyjne i wytrzymałościowe będą, co najmniej równoważne względem wskazanych w dokumentacji, z zastrzeżeniem, że w przypadku pomp, Zamawiający wymaga zastosowania pomp firmy KSB, co wynika z konieczności zapewnienia kompatybilności z istniejącym systemem, standaryzacji eksploatacyjnej oraz jednolitego serwisu i części zamiennych.

Sprawę prowadzi p. Marek Naworski tel. 32 335 01 08

