

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i zmiany treści SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na remont drogi gminnej nr 270287K (ul. Gajowej) w km od 0+003,50 do km 0+695,00 w miejscowości Gorlice – Miasto Gorlice i remont ul. Gajowej – skrzyżowanie w miejscowości Gorlice.

1. Zapytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jest następująca:

Pytanie 1:

Oferent wnosi o uzupełnienie dokumentów przetargowych o przedmiar robót, który umożliwi właściwe przygotowanie oferty. Załączona dokumentacja projektowa jest niekompletna i nie zawiera istotnych elementów podlegających wycenie tj. oznakowanie pionowe i poziome oraz robót rozbiórkowych, co nie pozwala na prawidłowe oszacowanie zakresu tych robót.

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna będąca zał. nr 1 i 2 do SWZ – Projekty wykonawcze i zał. nr 3 do SWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w związku z powyższym Zamawiający nie dołącza przedmiarów.

Oznakowanie pionowe do wymiany na nowe w ramach remontu ulicy to znak B20 – 1 szt. i znak A7 – 1 szt.

Oznakowanie poziome do wykonania – brak.

Roboty rozbiórkowe należy wykonać w zakresie:

- rozbiórki nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej wraz z podbudową w km 0+003,5 – km 0+695,
- rozbiórki kostki brukowej w obrębie skrzyżowania w km 0+304,8 – km 0+013,5,
- rozbiórki korytek ściekowych w km 0+304,8 – km 0+400.

Pytanie 2:

Prosimy o uzupełnienie przekrojów konstrukcyjnych o

- a) Wymiary ściany oporowej
- b) Klasę betonu z jakiego ma być wykonana ściana oporowa.

Odpowiedź:

- a) Należy zastosować ścianki oporowe dla klasy obciążeniowej 6 o wymiarach 105x70,
- b) Należy zastosować ścianki oporowe spełniające wymogi normy PN-EN 15258 lub równoważne w następującym zakresie: materiał równoważny o parametrze betonu nie gorszym niż C35/45.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami robót? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie.

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna będąca zał. nr 1 i 2 do SWZ – Projekty wykonawcze i zał. nr 3 do SWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w związku z powyższym Zamawiający nie dołącza przedmiarów.

2. Przedłużenie terminu składania ofert

1) Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia: 26.03.2025 r., godz.: 13:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 26.03.2025 r., godz.: 13:30

- 2) Postanowienia ust. 13 SWZ - Wymagania dotyczące wadium należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.
- 3) Dokonuje się odpowiednio zmiany terminu związania ofertą, w związku z czym postanowienie ust. 5 pkt 1) SWZ otrzymuje nową treść:
„1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 24.04.2025 r.”
- 4) Zamawiający informuje jednocześnie o odpowiedniej zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00134057 z dnia 06.03.2025 r.

Ko:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania
2) a/a

Z up. BURMISTRZA

Daniel Janeczek
Sekretarz Miasta

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

