

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 000366/25

Nr dokumentu: 0152/25/DZ

Wasz Znak:

Data: 15.04.2025

**Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie „Remont antykorozyjny konstrukcji
bramek stacyjnych i masztu odgromowego stacji 110kV”**

Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

1. Proszę podać najbliższą odległość do przyłącza elektrycznego trójfazowego 400V od miejsca robót budowlanych ?

Odpowiedź: Informujemy, że najbliższe gniazda siłowe 400V (16 i 32A) znajdują się w odległości ok. 50m od rejonu prac.

Sprawę prowadzi p. Marcin Drozdowski tel. 501 397 787

