



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

NIP: 855-00-24-412

Świnoujście, 25.03.2025r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/0254/67/2025/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: **„Regeneracja 4 studni głębinowych na UW „Wydrzany”**.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z wniesionym przez Wykonawcę pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie

Co rozumiane jest poprzez zapis o 24 miesięcznej gwarancji jakości. Utrzymanie sprawności studni po regeneracji na stałym poziomie?

Odpowiedź:

24 miesięczna gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady fizyczne studni spowodowane pracami regeneracyjnymi na studniach będących przedmiotem umowy.

Mając na uwadze poprzednio przeprowadzone regeneracje, Zamawiający nie oczekuje utrzymania osiągniętej w czasie regeneracji, sprawności studni w czasie 24 miesięcznego okresu gwarancyjnego.

Prokurent

mgr inż. Radosław Wrzeszcz