

Nowogard 13.03.2025 r.

WZP.271.4.2025.AA.MT

## Wszyscy Oferenci

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w m. Konarzewo**”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) poniżej wyjaśniamy zapisy SWZ w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego z możliwością negocjacji na zadanie pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w m. Konarzewo**”

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania :

### Pytanie nr 1

Badania geotechniczne przeprowadzone w miejscach przyległych do terenu robót wzdłuż całej długości planowanej inwestycji wskazują, że woda gruntowa występuje na głębokości od 1,0 do 1,5 m poniżej poziomu terenu. Czy zamawiający uzna roboty polegające na odwodnieniu wykopów (użycie igłofiltrów, pompowanie) za roboty dodatkowe rozliczane w cenach rynkowych np. Sekocenbud czy należy cenę odwodnienia wykopów skalkulować w cenie oferty przetargowej?

### Odpowiedz nr 2

Należy skalkulować w cenie oferty przetargowej.

Z poważaniem

BURMISTRZ  
  
Michał Wiatr