

INFORMACJA DOTYCZĄCA SCENARIUSZA POŻAROWEGO, INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO WRAZ Z PLANAMI EWAKUACJI BUDYNKU

DO PROJEKTU ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

**BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4**

W związku z §6.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

„Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą m.in.:

- *sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,*
- *warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,*

Dla budynku objętego zamierzeniem budowlanym, będącym budynkiem wielorodzinnym, tj. budynkiem o innej funkcji niż objęte ww.paragrafem, nie sporządza się scenariusza pożarowego, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji budynku. Scenariusz pożarowy sporządza się tylko dla obiektów wyposażonych w samoczynny system sygnalizacji pożaru

RZECZOZNAWCA
DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Stanisław Baran nr upr. 205/93

Rzeszów, 15.11.2023