



Nr sprawy : KP 32/09/2024

Ciechocinek, 2024.10.01

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ V

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KP 32/09/2024

pn. Przebudowa, nadbudowa i remont części pomieszczeń Szpitala Uzdrowiskowego nr III „Markiewicz” w okresie od podpisania umowy w okresie 5 miesięcy.

w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia zamawiający informuje:

Pytanie nr 1 :

Zgodnie z przedmiarem oraz tabelą zawierającą opis przedmiotu zamówienia należy wycenić wyposażenie ruchome, natomiast nigdzie w projekcie nie ma wskazanej specyfikacji wyposażenia. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie specyfikacji wyposażenia, ma to bardzo duży wpływ na wartość zamówienia.

Ad.1:

Zamawiający zamieści na stronie postępowania specyfikację wyposażenia.

Pytanie nr 2 :

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wyposażenia drzwi Dp1 i Dp2, które nazwane zostało „elektrozamykacz”. Ma to być elektrozaczep czy może samozamykacz, czy jedno i drugie?

Ad.2:

Należy zastosować elektrozaczep w układzie stale otwarty - drzwi muszą być stale otwarte na wypadek pożaru.

Pytanie nr 3 :

Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów wykładziny tarkett, która jest w przedmiarze branży sanitarnej w ilości 500 m².

Ad.3:

Dane techniczne wykładziny

Homogeniczna wykładzina podłogowa z PCV

Antypoślizgowość min R10

Klasa reakcji na ogień - Bfl-s1

Grubość warstwy użytkowej- min 2mm

Wgniecenie resztkowe Wartość wymagana ≤ 0.10 mm

Test „Clean room” ISO klasa 4

Oddziaływanie kółek krzeseł, Brak uszkodzeń

Test pomieszczeń mokrych Wodoszczelne

Kolorystyka – do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie wykonawstwa

Pytanie nr 4 :

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu konstrukcji. Brak takowego w udostępnionej dokumentacji. Ma to znaczący wpływ na wycenę obiektu



Ad. 4

W udostępnionym projekcie branży architektonicznej oraz w przedmiarze robót, w dużym zakresie znajdują się rozwiązania konstrukcyjne, które dają możliwość wycenienia i sporządzenia oferty. W ramach uszczegółowienia zamieszczamy projekt techniczny branży konstrukcyjnej.

Pytanie nr 5 :

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności. Zgodnie z opisem projektu technicznego należy wykończyć sufity w komunikacjach sufitem rastrowym, natomiast zgodnie z przedmiarem i przekrojem na II piętrze takowych sufitów nie ma. Podobnie sytuacja wygląda z pomieszczeniami pozostałym na II piętrze, zgodnie z przekrojem sufitów podwieszanych nie narysowano.

Ad. 5

Należy wycenić wykonanie sufitów podwieszanych w pokojach na poddaszu i pom. mokrych zgodnie z przedmiarem.

W związku z powyższym uzupełnieniu ulega rozdział III SWZ – Załącznik A do opisu przedmiotu zamówienia zostaje dodany projekt techniczny branży konstrukcyjnej oraz specyfikacja wyposażenia, które do pobrania znajdują się na stronie prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/pn/uzdrowiskociechocinek

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje o nie przedłużeniu terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

.....
Kierownik Jednostki