

Znak: EZP.270.17.2023

Otwock-Świerk, dnia 18.05.2023r.

Zamawiający

**Narodowe Centrum Badań Jądrowych**  
**05-400 Otwock-Świerk**  
**ul. Andrzeja Sołtana 7**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Wykonanie projektu podstawowego badawczego reaktora HTGR w Polsce – wyspa konwencjonalna instalacji konwersji energii.**

Na podstawie art. 135 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

**Pytanie 1**

W zawiązku z zapisami przedstawionymi w:

- „Specyfikacji Warunków Zamówienia” (plik „SWZ\_IDW\_EZP.270.17.2023\_Tom I SWZ p”),
- w punkcie 6.1.1. „Przedmiot zamówienia w zakresie opracowania Dokumentacji obejmuje:”,
- podpunkcie 5), „W oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję wykonanie Dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz.2454) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) z późn. zm.”

Proszę o potwierdzenie, że zakres zapytania ofertowego NIE obejmuje wymienionych w w/w punkcie opracowań, takich jak:

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
- programu funkcjonalno-użytkowego
- projektu budowlanego, w celu uzyskania Pozwolenia na Budowę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że opracowanie dokumentacji nie obejmuje ww. opracowań. WTO dotyczą jedynie głównych urządzeń jako wstępne WTWiO wskazane w p.6.1.3 3) i 6.1.1. 6) g. i h. w Tom I SWZ, oraz pkt 8 A. w Tom III OPZ.

**Pytanie 2**

Prosimy o sprecyzowanie, w jakiej formie ma zostać opracowana aktualizacji Koncepcji, posiadanej przez Klienta:

- Czy ma to być oddzielne opracowanie, które podlega akceptacji Zamawiającego, co może wynikać z zapisów SWZ Tom I, punkt 6.1.1., podpunkt 2).
- Czy „akceptacji propozycji rozwiązań odbiegających od koncepcji Zamawiającego opisanej w Tomie III SWZ”, ma się odbywać w formie „bieżących ustaleń z Zamawiającym”, wg zapisów SWZ Tom I, punkt 6.1.1., podpunkt 4)

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie oczekuje oddzielnego opracowania aktualizacji Koncepcji, a jedynie opracowania Projektu Podstawowego na podstawie koncepcji Zamawiającego i / lub własnych rozwiązań uzgodnionych z Zamawiającym. Zmiany w stosunku do Koncepcji Zamawiającego muszą być uzasadnione a proponowane zamiennie rozwiązania muszą być równoważne w stosunku do Koncepcji Zamawiającego. To Wykonawca decyduje, o ile ma uzasadnione powody, jak zaprojektować przedmiotową instalację. W p. 6.1.1. ppkt. 2) mowa o koncepcji zawartości projektu podstawowego (PP) lub własnego spisu treści tego PP przed rozpoczęciem projektowania dla oceny przez Zamawiającego.

W p. 6.1.1.4 ppkt.4 – Zamawiający musi być informowany o przyjmowanych rozwiązaniach – czy Wykonawca zmienia Koncepcję Zamawiającego, czy ma własne rozwiązania – zgoda na zmiany za pośrednictwem bieżących ustaleń Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy w bezpośrednich ustaleniach.

**Pytanie 3**

W tomie III SWZ, w punkcie nr 7.5 zapisano, że projekt podstawowy powinien zawierać „Obliczenia statyczne w zakresie wymaganymi obowiązującymi przepisami”.

Naszym zdaniem, obowiązujące przepisy nie definiują zakresu obliczeń dla projektów podstawowych lecz jedynie dla projektów budowlanych. Dodatkowo w punkcie 8 i podpunkcie nr 3 dedykowanym branży budowlanej i instalacyjnej nie wyszczególniono konieczności wykonania obliczeń statycznych. Bardzo prosimy o potwierdzenie, iż projekt podstawowy w części budowlanej nie będzie musiał zawierać obliczeń statycznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że projekt podstawowy w części budowlanej nie musi zawierać obliczeń statycznych.

**Pytanie 4**

Proponujemy, aby modele 3D we wszystkich branżach, również budowlanej, były wykonywane w stopniu szczegółowości LOD 200.

Określenie LOD w odniesieniu do BIM Forum:

WWW: <https://bimforum.org/resource/level-of-development-specification/>

PW: BIMForum\_LOD-Spec”

Prosimy o akceptację tej propozycji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę, aby modele 3D we wszystkich branżach, również budowlanej były wykonywane w stopniu szczegółowości LOD 200.

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby przez niego upoważnionej)