

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o.o.

KOMISJA OFERTOWA

Numer postępowania: **MTP/2025/DAL6/16**

Nazwa postępowania:

**„Odtworzenie linii elektroenergetycznych 0,4kV
międzystacyjnych zasilających rezerwowych 400V oraz
przełożenie linii 15kV w kanalizacji kablowej pomiędzy paw.
5 - 4 - 3A”.**

Poznań, marzec 2025 roku

Nasze obiekty:



Nasze rozwiązania:



Firmy powiązane:



DOKUMENTACJA OFERTOWA KONKURSU MTP/2025/DAL6/16

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Odtworzenie linii elektroenergetycznych 0,4kV międzystacyjnych zasilających rezerwowych 400V oraz przełożenie linii 15kV w kanalizacji kablowej pomiędzy paw. 5 - 4 - 3A na terenie MTP, opracowaniem projektu wykonawczego niezbędnego do realizacji zadania.

2. ZAMAWIAJĄCY

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

ul. Głogowska 14

60-734 Poznań

NIP 777-00-00-488

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000202703

Kapitał zakładowy – 434.256.000,00 PLN

Zamawiający nie podlega przepisom ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) z późniejszymi zmianami.

3. SPOSÓB FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA

Środki własne Zamawiającego.

4. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI OFERTOWEJ

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) warunki zamówienia (poniżej) | |
| 2) obowiązujący wzór oferty | (załącznik nr 1) |
| 3) projekt umowy | (załącznik nr 2) |
| 4) mapki poglądowe i rysunki kanalizacji | (załącznik nr 3a, 3b, 3c) |
| 5) wykaz linii kablowych 15 kV i 0,4kV | (załącznik nr 4) |
| 6) wzór tabeli kosztorysowej | (załącznik nr 5) |
| 7) dane finansowe - wzór | (załącznik nr 6) |
| 8) zatrudnienie, kwalifikacje techniczne oraz doświadczenia w zakresie wykonawstwa - wzór | (załącznik nr 7) |
| 9) lista podwykonawców - wzór | (załącznik nr 8) |
| 10) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami - wzór | (załącznik nr 10) |
| 11) przepisy techniczne i przeciwpożarowe obowiązujące na terenach MTP Sp. z o.o. | (załącznik nr 11) |
| 12) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego MTP sp. z o.o. | (załącznik nr 12) |

Nasze obiekty:



Nasze rozwiązania:



Firmy powiązane:



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 1.1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną kompletną ofertę. Oferty niejednoznaczne nie będą brane pod uwagę.
- 1.2. Ofertę należy złożyć poprzez uzupełnienie wymaganych pól cenowych, kryteriów i warunków formalnych platformy z wykorzystaniem druków, których wzory zawiera dokumentacja
- 1.3. Ofertę i poszczególne załączniki dokumentacji konkursu należy wypełnić pismem drukowanym w języku polskim. Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez osobę prawidłowo umocowaną do występowania w imieniu Oferenta. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
- 1.4. Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie wymagania i założenia dokumentacji. Cena musi być wyrażona w złotych polskich i skalkulowana przy założeniu 30 dniowego terminu płatności.
- 1.5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. WYMAGANE DOKUMENTY I INFORMACJE

- 2.1. Oferta cenowa (załącznik 1) wraz z wypełnioną tabelą kosztorysową (załącznik 5)
- 2.2. Paraflowany projekt umowy (załącznik 2)
- 2.3. Dane finansowe (załącznik 6)
- 2.4. Kopia ubezpieczenia OC
- 2.5. Zatrudnienie, kwalifikacje techniczne oraz doświadczenia w zakresie wykonawstwa - wzór (załącznik nr 7)
- 2.6. Lista podwykonawców (załącznik 8)
- 2.7. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami (załącznik 10)
- 2.8. Harmonogram prac
- 2.9. Karty materiałowe

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
 - 3.1.1. Wykonanie i koordynacja prac projektowych, w tym:

Nasze obiekty:



Nasze rozwiązania:



Firmy powiązane:



- 3.1.1.1. uzyskanie niezbędnych opinii lub ekspertyz oraz przeprowadzenie niezbędnych konsultacji branżowych potrzebnych do przygotowania dokumentacji projektowej,
 - 3.1.1.2. wykonanie dokumentacji wykonawczej (np. obliczeń nastaw zabezpieczeń) wg załączonych planów i zestawień (Załączniki nr 3 i Załącznik nr 4) wraz z przeniesieniem na MTP praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla tego typu instalacji,
 - 3.1.1.3. uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiającym i nanoszenie ewentualnych zmian i korekt wynikających z sugestii Zamawiającego celem uzyskania jego ostatecznej akceptacji,
 - 3.1.1.4. wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej wraz z przeniesieniem na MTP praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego,
 - 3.1.1.5. przekazanie dokumentacji w formie drukowanej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej w formatach edytowalnych i nieedytowalnych,
- 3.1.2. Wykonanie i koordynacja robót, w tym:
- 3.1.2.1. przygotowawczych, w tym opracowanie Planu BIOZ (jeśli wymagany),
 - 3.1.2.2. opracowanie harmonogramów prac i uzgodnienie ich z Zamawiającym,
 - 3.1.2.3. instalacyjnych (wykaz kabli SN 15kV i nn 0,4kV, dostępny w Załączniku 4),
 - 3.1.2.4. odtworzenie infrastruktury MTP po zagospodarowaniu terenu,
 - 3.1.2.5. koordynacji prac zleconych przez zamawiającego innym podmiotom.
- 3.1.3. Opis wariantów:
- 3.1.3.1. Wariant 1: wycofanie 4 torów SN 15kV typu YHAKXS 20kV 3x 1x120/50mm²:
 - 2 tory relacji GSR II paw. 3A – ST 22 paw. 5 na długości około 300mb, w tym trasy kablowe w obiekcie ~ 160mb, w kanalizacji kablowej (studnie E – D) ~ 140mb. Ułożenie w całości w kanalizacji kablowej,
 - 2 tory relacji GSR II paw. 3A – ST 23 paw. 5 na długości około 200mb, w tym trasy kablowe w obiekcie ~ 60mb, w kanalizacji kablowej (studnie E – D) ~ 140mb. Ułożenie w całości w kanalizacji kablowej,

Nasze obiekty:



Nasze rozwiązania:



Firmy powiązane:



3.1.3.2. Wariant 2: wycofanie 4 torów SN 15kV typu YHAKXS 20kV 3x 1x120/50mm² do najbliższej studni kablowej:

- 2 tory relacji GSR II paw. 3A – ST 22 paw. 5 na długości około 160mb, w tym trasy kablowe w obiekcie ~ 160mb do studni E. Przedłużenie i ułożenie w całości w kanalizacji kablowej ~ 250mb,
- 2 tory relacji GSR II paw. 3A – ST 23 paw. 5 na długości około 60mb, w tym trasy kablowe w obiekcie ~ 60mb do studni E. Przedłużenie i ułożenie w całości w kanalizacji kablowej ~ 150mb,

3.1.3.3. Wariant 3: Odtworzenie/uzupełnienie linii kablowych nn 0,4kV:

- kabel relacji ST IX – ST 22 1x YAKY 4x240mm², odcinek długości ~ 370mb (studnie A – B),
- kabel relacji ST 24 – ST 22 2x YAKY 4x185mm² odcinek długości ~ 220mb (studnie BC),
- kabel relacji ST 24 – ST XI 2x YAKY 4x240mm² odcinek długości ~ 290mb (studnie AC)
- wymiana kabla w ST 22 relacji RGnn – rozdzielnica OW na 2x YKY240mm² długości ~ 25mb

3.1.3.4. Wariant 4: Wymiana linii kablowych nn 0,4kV (wraz z demontażem istniejących / nieczynnych odcinków linii):

- odtworzenie linii kablowej relacji ST IX – ST 22 1x YAKY 4x240mm², odcinek długości ~ 370mb (studnie A – B) oraz ułożenie równolegle drugiego odcinka kabla 1x YAKY 4x240mm² długości ~ 680mb,
- demontaż odcinków linii kablowej relacji ST 24 – ST 22 2x YAKY 4x185mm² na odcinku długości ~ 100mb oraz ułożenie równoległej linii kablowej 2x YAKY 4x240mm² długości ~ 330mb,,
- odtworzenie linii kablowej relacji ST 24 – ST XI 2x YAKY 4x240mm² na odcinku długości ~ 370mb,
- wymiana kabla w ST 22 relacji RGnn – rozdzielnica OW na 2x YKY240mm² długości ~ 25mb.

3.2. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z wyżej wymienionymi: dokumentacją ofertową, warunkami technicznymi wykonania robót zgodnymi z Polskimi Normami i zasadami sztuki budowlanej.

Nasze obiekty:



Nasze rozwiązania:



Firmy powiązane:



3.3. Budowa zlokalizowana jest na terenie z ograniczoną możliwością składowania materiałów i urządzenia placu budowy. Wykonywane roboty muszą uwzględniać harmonogram imprez targowych odbywających się w sąsiadujących obiektach. Nie mogą one w żadnym przypadku powodować utrudnień w okresie przygotowania, trwania i likwidacji poszczególnych wydarzeń w tych obiektach.

3.4. Dla realizacji określonego zakresu robót Oferent zapewni:

- 3.4.2. fachowy i uprawniony personel,
- 3.4.3. wysoką jakość wykonywanych robót,
- 3.4.4. terminowość wykonywania robót,
- 3.4.5. środki łączności bezprzewodowej z pracownikami własnej firmy,
- 3.4.6. firmowe, estetyczne ubiory robocze,
- 3.4.7. środki transportu,
- 3.4.8. bezpieczeństwo pracy osób pracujących na budowie w oparciu o przepisy BHP i ppoż.

UWAGI:

- 3.4.9. Zamawiający wskaże miejsce poboru energii elektrycznej,
- 3.4.10. Oferent winien przewidzieć sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonywania prac,
- 3.4.11. Oferent winien zapewnić skuteczne zabezpieczenie placu budowy/strefy pracy,
- 3.4.12. Oferent zapozna się z regulaminem obowiązującym na terenie MTP, a w szczególności będzie przestrzegał przepisów BHP i ppoż. Wszelkie prace stanowiące zagrożenie pożarowe (np. spawanie) muszą zostać zgłoszone inspektorowi nadzorującemu prace ze strony MTP i inspektorowi do spraw ppoż. MTP,
- 3.4.13. Oferent zapewni na własny koszt i własnym staraniem kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

3.5. Zamawiający oczekuje przeprowadzenia przez Oferenta wizji lokalnej na terenach Zamawiającego, umożliwiającej uzyskanie informacji, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty. Oferent przeprowadza wizję lokalną na własny koszt. Terminy wizji lokalnych ustala się na dni **25-27.03.2025r.** Oferent zgłasza chęć uczestnictwa poprzez wysłanie wiadomości do Zamawiającego z wykorzystaniem przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego".

Nasze obiekty:



Nasze rozwiązania:



Firmy powiązane:



3.6. Terminy realizacji:

- 3.6.2. termin rozpoczęcia robót – **16 czerwiec 2025r.**
- 3.6.3. nieprzekraczalny termin zakończenia robót wraz z uruchomieniem linii kablowych – **14 sierpnia 2025r.**

3.7. Zamawiający wymaga, by Oferent udzielił na przedmiot umowy rękojmi na okres nie krótszy niż:

- 3.7.2. na roboty budowlane – 60 (sześćdziesiąt) miesięcy,
- 3.7.3. na urządzenia, mechanizmy osprzęt – 24 (dwadzieścia cztery) miesiące,
- 3.7.4. na instalacje – 60 (sześćdziesiąt) miesięcy.

4. KRYTERIA WYBORU OFERENTA

4.1. Każda oferta podlega indywidualnej ocenie Komisji Ofertowej według niżej podanych kryteriów:

- 4.1.2. Zaproponowana cena,
- 4.1.3. Zaproponowany okres i warunki realizacji zadania.

4.2. Za spełniających warunek wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna tych Oferentów, którzy wykazą, że wykonali, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, następujące roboty budowlane:

- 4.2.2. przynajmniej jedną robotę budowlaną, przedmiotem której było budowa kanalizacji i linii elektroenergetycznych 0,4 i 15kV elektroenergetycznej, o wartości netto co najmniej 250.000 PLN,
- 4.2.3. przynajmniej dwie roboty, polegające na układaniu kabli elektroenergetycznych SN 15kV i nn 0,4kV, o wartości robót budowlanych netto co najmniej 100.000 PLN.

4.3. Do wykazu robót należy dołączyć referencje potwierdzające, że roboty budowlane zostały należycie wykonane i prawidłowo ukończone.

4.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta.

4.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wariantu oferty: 1 - 4.

4.6. Zamawiający odrzuci ofertę o najniższej cenie, jeżeli zostanie ona uznana za nierealną w świetle warunków technicznych lub kontraktowych

4.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części powierzonych prac.

5. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

5.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni licząc od dnia wskazanego jako termin składania ofert.

Nasze obiekty:



Nasze rozwiązania:



Firmy powiązane:



6. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

- 6.1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień merytorycznych w terminie nie później niż do dnia **28.03.2025r.** włącznie. Oferent zadaje pytanie poprzez wysłanie wiadomości do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej z wykorzystaniem przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego".
- 6.2. Odpowiedzi na pytania merytoryczne zostaną udzielone w formie komunikatu Zamawiającego i udostępnione wszystkim uczestnikom postępowania, bez wskazania źródła zapytania do dnia **03.04.2025r.**
- 6.3. W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 00
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
- 6.4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Oferentów.

7. TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT

- 7.1. Oferty na platformie zakupowej można składać do dnia **14.04.2025r.** do godziny 14:00.
- 7.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.04.2025r.** o godzinie 12:00
- 7.3. Zamawiający nie przewiduje obecności Oferentów przy otwarciu ofert.

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

- 8.1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, otrzyma wiadomość akceptującą jego wybór. Pozostali uczestnicy niniejszego postępowania ofertowego zostaną także powiadomieni o jego wynikach.

9. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT

- 9.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

10. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU OFERTOWANIA.

- 10.1. Oferent winien dostarczyć podpisaną umowę, zgodną z warunkami określonymi w ofercie, w terminie do 14 dni od chwili ogłoszenia wyników konkursu ofert. Jeżeli Oferent nie dostarczy umowy w w/w terminie lub w innej formie uchylić się będzie od jej zawarcia, wybór przeprowadza się ponownie spośród pozostałych złożonych ofert, pod warunkiem, że nie upłynął okres związania ofertą.

Nasze obiekty:



Nasze rozwiązania:



Firmy powiązane:

