

4	5	6	7	7a		8a	8b	8c		9	10	11	12	13	14
OBWOD OŚWIETLENIA AWARYJNEGO	OBWOD OŚWIETLENIA	OBWOD OŚWIETLENIA	OBWOD OŚWIETLENIA	Klatka sch.		OSWIETLENIE ZEWNETRZNE	OŚWIETLENIE ZEWNETRZNE OBWOD 2	ZEGAR ASTRONOMICZNY STYCZNIK WYŁACZNIK ZMIERZCH. CZUJKA ZMIERZCH.		OBWOD GNIAZDA	OBWOD GNIAZDA	OBWOD GNIAZDA	KON	rez.	podnośnik niepełnosp.
0,1W	0,4W	0,5W	0,3W	0,3W		0,2W	0,6W	—		1400W	1200W	1600W	100W		1500W
3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2		3x1,5mm2	3x4mm2	2x1,5mm2		3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2		5x4mm2
YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp		YDY	YKY	YDY		YDY	YDY	YDY	YDY		YKY

INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9

nazwa obiektu	**BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI**			branża el
adres	**Gryfów Śląski, ul.Polna 7, obręb 001, działka 199/9**			
temat rysunku	**Schemat zasilania - RG cz.2**			skala
projektant	tech.Andrzej Goszczyński nr upr. 371/94/Wl w spec. instal. inż. w zakresie sieci i instal. elektrycznych	podpis	data	nr rys 2.2
sprawdz.	inż.Piotr Pietrzak nr upr.107/ 00/ Wł. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerget.	podpis	data	nr strony
		podpis	data	