

Nr studni	Data	Nr	Barwa	Miętność	Zapach	Odczyn	Twardość	Żelazo	Chlorki	Jon amonowy	Azotyny	Azotany	Mangan	Siarczany	Przewodność wł.
1b	2024-03-13	774/24	9	0,57	z3G	7,83	223	357	28	0,51	<0,04	2,47	295	42	364
1b	2024-05-15	1372/24						402	30	0,45			289		
1b	2024-06-12	1553/24	10	0,65	z2R	7,73	186	410	30	0,69	<0,04	<0,3	307	43	385
1b	2024-07-04	1773/24							29	0,49					
1b	2024-08-01	1946/24							21	0,49					
1b	2024-09-23	2390/24	9	0,50	z3G	7,84	167	382	27	0,65	<0,04	0,56	267	40	378
1b	2024-10-25	2621/24							28	0,54					
1b	2024-11-19	2720/24	12	0,82	z2R	7,87	180	412	28	0,60	<0,04	<0,3	251	45	369
1b	2024-12-04	2847/24							28	0,53					

Nr studni	Data	Nr	Barwa	Miętność	Zapach	Odczyn	Twardość	Żelazo	Chlorki	Jon amonowy	Azotyny	Azotany	Mangan	Siarczany	Przewodność wł.
4b	2024-03-25	939/24	27	1,1	z3G	7,78	214	981	33	1,02	<0,04	4,55	292	39	474
4b	2024-05-24	1435/24						1000	34	1,08			230		
4b	2024-06-12	1557/24	21	1,1	z3R	7,68	220	1020	35	1,04	<0,04	<0,3	311	38	471
4b	2024-07-04	1720/24							32	1,08					
4b	2024-08-01	1948/24							33	1,05					
4b	2024-09-24	2403/24	24	1,2	z2R	7,63	215	952	32	1,08	<0,04	0,63	282	34	469
4b	2024-10-23	2614/24							32	0,95					
4b	2024-11-04	2659/24	24	0,9	z2R	7,70	231	914	32	0,59	<0,04	0,87	295	37	439
4b	2024-12-04	2846/24							31	1,03					

Nr studni	Data	Nr	Barwa	Miętność	Zapach	Odczyn	Twardość	Żelazo	Chlorki	Jon amonowy	Azotyny	Azotany	Mangan	Siarczany	Przewodność wł.
5b	2024-03-13	772/24	32	0,41	z4G	7,61	217	949	34	1,08	<0,04	1,37	334	35	478
5b	2024-05-22	1412/24						960	34	1,19			332		
5b	2024-06-12	1556/24	30	1,1	z4G	7,65	226	1000	33	1,10	<0,04	0,94	345	37	466
5b	2024-07-04	1769/24							35	1,04					
5b	2024-08-01	1949/24							32	1,07					
5b	2024-09-24	2404/24	36	0,9	z2G	7,61	203	878	34	1,07	<0,04	0,57	359	37	471
5b	2024-10-23	2613/24							36	1,01					
5b	2024-11-04	2658/24	30	1,1	z3G	7,67	218	941	34	0,74	<0,04	0,94	335	38	478
5b	2024-12-03	2839/24							36	1,14					

Nr studni	Data	Nr	Barwa	Miętność	Zapach	Odczyn	Twardość	Żelazo	Chlorki	Jon amonowy	Azotyny	Azotany	Mangan	Siarczany	Przewodność wł.
14c	2024-03-26	958/24	44	4,0	z4G	7,44	285	3570	52	2,80	<0,04	0,70	1080	19	674
14c	2024-05-15	1371/24						3540	55	3,45			828		
14c	2024-06-19	1622/24	43	4,2	z4G	7,34	297	3540	58	3,40	0,057	0,62	909	20	679
14c	2024-07-04	1771/24							51	3,20					
14c	2024-08-07	2001/24							56	3,05					
14c	2024-09-24	2406/24	43	7,1	z3G	7,51	304	3560	61	2,65	0,052	0,71	834	22	699
14c	2024-10-23	2612/24							63	2,80					
14c	2024-11-19	2721/24	50	7,3	z3G	7,37	297	3310	63	3,15	<0,04	0,86	897	25	702
14c	2024-12-06	2857/24							63	3,1					