



WĘZEŁ W1



- OZNACZENIA :
- 1- ISTN. WODOCIĄG PE Ø160
 - 2- ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY Ø160 DO RUR PE
 - 3- TRÓJNIK KOŁNIERZOWY ŻELIWNY DN 150/100
 - 4- ZASUWA ŻELIWNA KLINOWA KOŁNIERZOWA DN100 + OBUDOWA DO ZASUW TELESKOPOWA + SKRZYŃKA ULICZNA DO ZASUW
 - 5- ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY Ø110 DO RUR PE
 - 6- PROJ. WODOCIĄG PE 100 SDR 17 Ø110/6,6mm
 - 7- BŁOK OPOROWY POD ZASUWĘ
 - 8- BŁOK OPOROWY POD TRÓJNIK

WĘZEŁ W4



- 9 - REDUKCJA PE 110/90mm
 - 10- TRÓJNIK REDUKCYJNY PE 90/40
 - 11- TULEJA KOŁNIERZOWA z PE Ø90 z KOŁNIERZEM DOCISKOWYM Ø90/80
 - 12- ZASUWA ŻELIWNA KLINOWA KOŁNIERZOWA DN80 + OBUDOWA DO ZASUW TELESKOPOWA + SKRZYŃKA ULICZNA DO ZASUW
 - 13- KRÓCIEC ŻELIWNY DWUKOŁNIERZOWY DN80
 - 14- KOŁANO DWUKOŁNIERZOWE ZE STOPKĄ ŻELIWNE DN80
 - 15- HYDRANT P.POŻ NADZIEMNY DN80
 - 16-BŁOK OPOROWY POD HYDRANT
- ZALECANE POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ MUFY ELEKTROOPOROWEJ

Zamawiający				
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7				
Adres i kategoria				
Inwestycja			Przyłącze wodociągowe oraz wewnętrzna instalacja wod. i p.poż. w Bydgoszczy	
			Stadium	PAB
Rysunek			Branża	SANITARNA.
			Skala	
WĘZŁY MONTAŻOWE WODOCIĄGU				
Zespół autorski	Nazwisko i imię	numer uprawnień / specjalizacja	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Ewa Ślusarkiewicz	UAN-IV/8346/148/TO/86-7	marzec 2024	
Sprawdzający	mgr inż. Barbara Tesarz	UAN-IV/8346/28/TO/87	marzec 2024	
Firma Projektowa "PROMER" Ewa Ślusarkiewicz				Nr rys. 3