

Zmiana treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu, pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego 4 lutego 2025 roku

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie filii żłobka w technologii modułowej wraz z wyposażeniem**

Treść pytania przesłanego drogą elektroniczną 3 lutego 2025 r. oraz udzielona odpowiedź:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści wykonanie budynku w technologii modułowej o konstrukcji stalowej ciężkiej z zachowaniem wymaganych w PFU parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania budynku w technologii modułowej o konstrukcji stalowej ciężkiej z zachowaniem wymaganych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) parametrów. Zgodnie z PFU oraz koncepcją architektoniczną budynek powinien zostać zaprojektowany i wybudowany w technologii modułów kubaturowych (3D) opartych o szkielet drewniany. Zapis w SWZ i PFU o dopuszczeniu konstrukcji stalowej został umieszczony omyłkowo, czego dowodem jest to, że dokument nie zawiera w swojej treści opisu wymagań dotyczących szkieletowej konstrukcji stalowej.

W związku z powyższym w SWZ oraz w pkt. 4 PFU - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia z pkt. 4.2. (Wymagania ogólne) wykreśla się zdanie o treści: „Dopuszcza się wykonanie szkieletu budynku stalowego”.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuży termin składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium w treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00083032/01 z dnia 31 stycznia 2025 r. (W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.)

I tak po zmianie:

- termin składania ofert: 25 lutego 2025 r. do godz. 12.30
- termin wniesienia wadium: 25 lutego 2025 r. do godz. 12.30
- termin otwarcia ofert 25 lutego 2025 r. o godz. 13.00

Dokonana zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (art. 286 ust. 9 ustawy Pzp) w sekcjach: 4.2.2), 8.1.), 8.3.). Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia stanowi załącznik do informacji.

Termin związania ofertą pozostaje bez zmian, tj. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do 22 marca 2025 roku.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.