



Nr sprawy : KP 32/09/2024

Ciechocinek, 2024.10.04

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ VII

Dotyczy:

**Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KP 32/09/2024
pn. Przebudowa, nadbudowa i remont części pomieszczeń Szpitala Uzdrowiskowego nr III
„Markiewicz w okresie od podpisania umowy w okresie 5 miesięcy.**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia zamawiający informuje:

Pytanie nr 1 :

„1. Czy w zakres zamówienia wchodzi również rolety oraz żaluzje przy oknach? Jeśli tak, to jakich pomieszczeniach? Dodatkowo zwracamy się z prośbą o podanie specyfikacji tychże rolet. „? ”

Ad 1:

W zakresie zamówienia nie ma rolet ani żaluzji przy oknach. Roboty należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem

Pytanie nr 2 :

„Zgodnie z odpowiedzią nr 3 z dnia 03.10.2024 Zamawiający odpowiada, że nie ma w dokumentacji żaluzji oraz rolet, natomiast zgodnie z opisem technicznym na stronie 4 występują podpunkty, które opisane są punktem „Zakres prac budowlanych – Budynek A III piętro obejmuje swoim zakresem” i tam m.in. jest do wykonania montaż żaluzji oraz rolet (podpunkt 22). Czy Zamawiający potwierdza, że podpunkty te są niewiążące?”

Ad 2:

W zakresie zamówienia nie ma rolet ani żaluzji przy oknach. Roboty należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem.

Pytanie nr 3 :

„Zgodnie z podpunktem 20 opisu technicznego na stronie 4 należy wykonać demontaż i montaż nowych parapetów wewnątrz pokoi, natomiast zgodnie z tabelą na stronie 23 parapety wewnętrzne należy wyszlifować i pomalować lakierem bezbarwnym. Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie parapetów wewnętrznych oraz zewnętrznych?”

Ad 3:

W zakresie prac należy ująć odświeżenie istniejących parapetów w pokojach które objęte są remontem, natomiast w dobudowanych pomieszczeniach należy wykonać nowe parapety, Roboty należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem

Pytanie nr 4 :

„W przedmiarze jest wiele braków, które wynikają z projektu. Poniżej punkty brakujące w przedmiarze branży budowlanej:

- w przedmiarze przyjmuje się odbicie tynków istniejących, natomiast nie przyjęto nowych tynków na ścianach;
- brakuje gładzi na sufitach i ścianach z płyt GK;
- brak obróbek elewacji po demontażu okien;
- brak rozbiórek i montażu nowych parapetów zewnętrznych;



- brak wyposażenia: odbojoporęcze, dozowniki, lustra naścienne, suszarki do rąk, suszarki do włosów, uchwyt na papier, szczotka WC, szafy suszarnicze, lustra uchylne prawe, siedziska prysznicowe, poręcze dla NPS łukowe i proste.

Ad 4

Roboty należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem.

Pytanie nr 5 :

„W przedmiarze ujęto odbicie tynków na istniejących ścianach, z kolei nie ujęto nowych tynków na ścianach. W projekcie zaś jest zapis, że na istniejących otynkowanych ścianach należy wykończyć gładzią gipsową. Prosimy o ujednoczenie zapisów co do ścian wewnętrznych. Czy należy skuć istniejący tynk i wykonać nowy, czy na istniejącym tynku wykonać tylko szpachlowanie wraz z malowaniem? Ma to bardzo duży wpływ na wartość zamówienia.”

Ad 5

Roboty należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem.

Pytanie nr 6 :

„Czy komunikacje są również w zakresie? W przedmiarze nie ujęto wykończenia ścian w komunikacjach, jedynie sufity?”

Ad 6

Roboty należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem. W przedmiarach znajdują się pozycje uwzględniające zakres wykończenia ścian i sufitów na komunikacji.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje o nie przedłużeniu terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

.....
Kierownik Jednostki