



ZP.263.32.2024.ADB

Opole, dnia 23 września 2024

ODPOWIEDZI II na pytania do treści SWZ

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w odpowiedzi na n/w pytania do specyfikacji warunków zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach A i C oraz napowietrzania klatek schodowych w budynku A**, udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie

Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót w wersji edytowalnej (np. XLS, ATH).

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje wersją edytowalną przedmiaru robót.

2. Pytanie

W przedmiarze występują pozycje o nazwie „Opracowanie dokumentacji powykonawczej, wraz z projektem wykonawczym, (...)”. Prosimy o informację czy udostępniona dokumentacja projektowa jest kompletna, czy Zamawiający wymaga sporządzenia dodatkowych projektów? Jeśli tak, to w jakim zakresie należałoby opracować projekty wykonawcze?

Odpowiedź: Konieczność opracowania projektu(ów) wykonawczego wynika z różnic między projektem pierwotnym, a realizowanym zakresem prac, i w szczególności związana jest z:

- zakresem postępowania - projekt pierwotny obejmuje wszystkie obiekty - postępowanie dotyczy dwóch budynków (A i C); przed przystąpieniem do robót należy przygotować projekt uwzględniający zmianę związaną z wyłączeniem z postępowania budynku "B" (np. w szczególności linie dozоровe były prowadzone kondygnacjami budynków "A" i "B"),
- ewentualnymi zmianami budowlanymi - weryfikacja ilości pomieszczeń i lokalizacji, w których zainstalowano elementy instalacji sygnalizacji pożaru po opracowaniu projektu pierwotnego,
- zmianą stanu faktycznego istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru - jak wyżej (w szczególności blok



ul. W. Reymonta 8
45-066 OPOLE
NIP: 754-24-80-425
REGON: 000640136
KRS: 0000005533
BDO: 000076622

Tel. 77 454 54 01 lub 531 069 634

Fax: 77 453 61 06 lub wew. 444

www.ginekologia.opole.pl

e-mail: centrum@ginekologia.opole.pl

operacyjny),

4) doborem przez wykonawcę detektorów aspiracyjnych - dokumentacja na podstawie inżynierskiego oprogramowania specjalistycznego zastosowanych urządzeń,

Dokumentacja powinna uwzględniać zarówno warstwę fizyczną, jak również logiczną - programowanie, w tym sterowania i alarmowanie.

Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować spójny (jednolity) projekt całej wykonanej instalacji sygnalizacji pożaru i ochrony klatek schodowych przed zadymieniem dla całego budynku "A", wraz z matrycą sterowań i organizacją alarmowania, oraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.

3. Pytanie

Czy udostępniony projekt jest uzgodniony przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Odpowiedź: Tak.

4. Pytanie

Prosimy o uzupełnienie projektu o instalację oddymiania klatki schodowej AKS2. Na udostępnionych rysunkach brak przebiegu kanałów oddymiających czy dokładnej lokalizacji i położenia urządzeń (wentylator, czerpnia, wyrzutnia itd.).

Odpowiedź: Dołączamy „Załącznik nr 3 - Bud. A schemat piwnic” i „Załącznik nr 4 - Bud. A+B szczegóły konstrukcyjne” do postępowania.

5. Pytanie

W dokumentacji projektowej, w części rysunkowej, oznaczono więcej zmian w obiekcie niż wynika to z przedmiaru. Na rysunkach na przykład wskazano konieczność wymiany części okien, drzwi, doposażenia istniejących drzwi (np. „wstawić samozamykacz”) czy wstawienia przegrody z drzwiami dymoszczelnymi (przy klatce AKS2 w poziomie Piwnic budynku A,B). Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem prac są jedynie elementy ujęte w przedmiarze robót.

Odpowiedź: Wymiana okien i drzwi stanowią odrębne etapy projektowe dostosowania budynków Klinicznego Centrum do wymagań bezpieczeństwa pożarowego. W niniejszym zakresie należy doprowadzić instalację do okien i drzwi w sposób umożliwiający późniejsze podłączenie.

6. Pytanie

Na rysunkach wskazano wiele drzwi pożarowych do wstawienia. Czy są to drzwi już zamontowane i spełniające wymagania ppoż., czy ich wymiana jest w zakresie niniejszego zadania? W Przedmiarze wskazano tylko doposażenie drzwi pożarowych w klatce schodowej AKS1, nie ma żadnej wymiany drzwi w klatce schodowej czy w innych miejscach.

Odpowiedź: Wymiana okien i drzwi (poza tymi w przedmiarze) stanowi odrębne etapy projektowe dostosowania budynków Klinicznego Centrum do wymagań bezpieczeństwa pożarowego. W niniejszym zakresie należy doprowadzić instalację do okien i drzwi w sposób umożliwiający późniejsze podłączenie.

7. Pytanie

Prosimy o zmianę SWZ w następującym zakresie:

W Rozdziale 5. Warunki udziału w postępowaniu pkt 5.1 ppkt 1. Zdolność techniczna lub zawodowe 2b (tabelka) Zamawiający postawił warunek:

b) Kierownik robót branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego w budownictwie.

Wnosimy o rozdzielenie tego warunku na dwa warunki o następującej treści:

b) Kierownik robót branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego w budownictwie

c) Kierownik robót branży telekomunikacyjnej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego w budownictwie

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych są uprawnieniami niezależnymi, nie występującymi łącznie. Niemożliwym jest znalezienie osoby, która będzie posiadała uprawnienia budowlane, jak w przedstawionym przez Zamawiającego warunku. Aby uzyskać poszczególne z uprawnień należy legitymować się innym doświadczeniem zawodowym i zdać inny egzamin.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis o uprawnieniach telekomunikacyjnych i działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) dokonuje modyfikacji treści SWZ i wzoru umowy:

1) w SWZ pkt 5.1., poz. 1 tabeli, pkt 2) ppkt b) otrzymuje brzmienie:

„b) Kierownik robót branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego w budownictwie.”;

2) we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) § 6 ust. 6 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) do kierowania robotami budowlanymi branży elektrycznej – Kierownik robót w osobie posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych nr wydane przez,”.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, **przedłuża termin składania ofert**, zmieniając odpowiednio:

1) pkt 13.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„13.1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/976184>, w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych - na stronie internetowej prowadzonego postępowania, do dnia **01.10.2024 r. do godziny 10:00.**”;

2) pkt 13.5. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„13.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.10.2024 r. o godzinie 11:00.**”

3) pkt 11.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **30.10.2024 r.**, tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”.

Małgorzata Sobel

Dyrektor

Załączniki:

1. Załącznik nr 3 - Bud. A schemat piwnic
2. Załącznik nr 4 - Bud. A+B szczegóły konstrukcyjne

sprawę prowadzi Samodzielne stanowiska ds. Zamówień Publicznych: Agnieszka Danuta Bebech, tel.: 77 441 77 63