

P. K. J. T. T. T.
DYREKTOR WYDZIAŁU

28. 01. 2025

p. M. Tuliński
KIEROWNIK REFERATU
28. 01. 2025
Justyna Misztela

Bydgoszcz, dnia *24* stycznia 2025 r.

WGK-IV.7021.13.1.2025

Wydział Inwestycji Miasta
w/m

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIASTA

data wpływu: *21-01-2025*

nr wpływu

liczba załączników

Dotyczy: inwestycji Miasta realizowanej z Budżetu Obywatelskiego pn. „Modernizacja Skateparku Astoria przy ul. Żeglarskiej (Program BBO)”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 grudnia 2024 r. (znak: WIM-IX.7011.4.2024.MT) Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej (dalej: WGK) przesyła poniżej wytyczne, według których powinna być realizowana inwestycja.

1. Elementy zagospodarowania terenu:

- a) uwagi do przekazanego przez Wydział Inwestycji Miasta programu funkcjonalno użytkowego:
- wszystkie sklejki użyte do zadania muszą być laminowane,
 - konstrukcja urządzeń powinna być wykonana ze sklejki ciemnej laminowanej wodoodpornej 18 mm,
 - boczne panele wykonane ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm lub z płyt polietylenowych w kolorze czarnym powinny mieć system wentylacji umożliwiający swobodny przepływ powietrza przez element,
 - dopuszcza się zastosowanie elementów z tworzywa sztucznego,
 - śruby nie mogą wystawać ponad płaszczyznę montowanego elementu.
 - elementy jezdne powinny być wykonane ze sklejki ciemnej laminowanej wodoodpornej min. 18mm, z rozważeniem pokrycia kompozytem 6mm,
 - dostępne z zewnątrz skateparku krawędzie powinny być zaokrąglone o promieniu co najmniej 3 mm lub sfazowane o co najmniej 3×3 mm.,
 - końce wszystkich części rurowych urządzenia, w tym coping powinny być zakryte,
 - spiczaste i ostre części nie mogą wystawać z zewnętrznych elementów skateparku (śruby, odłamki),
 - wszelkie nieregularności wysokości, np. kamienie, dziury wynikające z niewspółosiowości krawędzi lub połączeń nie powinny przekraczać 3 mm,
 - jeżeli poręcze lub krawężniki/półki są instalowane obok siebie na powierzchni do jazdy, minimalna odległość między elementami musi wynosić co najmniej 1500 mm,
 - w projekcie wskazano tylko odmalowanie konstrukcji stalowej, jednak ze względu na silną korozję elementów wskazana jest wymiana wszystkich konstrukcji na stal ocynkowaną, ponadto inne elementy zabezpieczające krawędzie oraz barierki należy wykonać ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej,
 - w widocznym miejscu przy wejściu na skatepark musi zostać umieszczona tablica informacyjna oraz instrukcja użytkowania,
 - dobór elementów i ich rozmieszczenie należy zaplanować z zachowaniem stref bezpieczeństwa, a także przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas użytkowania,
 - wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych,
 - wykonawca prac powinien udzielić co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcję urządzeń, na elementy jezdne i elementy metalowe,
 - urządzenia muszą być wykonane według normy PN-EN 14974,
 - Wykonawca dołączy certyfikaty na zamawiane urządzenia,

b) wyposażenie:

- kosze na odpady powinny pozostać w obecnej lokalizacji,
- kosze na odpady powinny zostać poddane ocenie stanu technicznego, a w przypadku konieczności wymiany na nowe, ich typ oraz kolor winny być tożsame z innymi koszami zamontowanymi w tej lokalizacji (bulwar nad rzeką Brdą w rejonie Astorii),

c) ścieżki:

- na terenie znajdują się ścieżki asfaltowe z licznymi, widocznymi ubytkami, w zakresie prac sugeruje się uwzględnić uzupełnianie asfaltu w miejscach ubytków, jednak ze względu na stan nawierzchni najbardziej właściwe byłoby wylanie całej nawierzchni na nowo.

2. Zieleni:

- zadrzewienia i zakrzewienie bezpośrednio sąsiadujące z inwestycją należy poddać niezbędnym pracom pielęgnacyjnym mającym wpływ m. in. na poprawę bezpieczeństwa korzystających z obiektu,
- po zakończeniu prac konieczne będzie odtworzenie zniszczonych podczas realizacji inwestycji trawników oraz krzewów.

W odniesieniu do istniejących elementów zieleni gminnej, znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji oraz planowanych, obowiązują zapisy Zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 212/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Bydgoszczy - „Bydgoskie Standardy Zieleni”, dostępnymi na stronie:

https://prawomiejscowe.pl/UrzedMiastaBydgoszczy/document/1041236/Zarzadzenie-212_2024

Jednocześnie proponuję, aby na etapie roboczym, już po stworzeniu wstępnych rozwiązań, były one konsultowane z WGK.

Informuję również, że zgodnie z wypisem z systemu ERGO (Ewidencje - Rejestry – Geoinformacja) działka 9/14 w obrębie 0080 znajduje się przy ulicy Unii Lubelskiej, a nie jak napisano w nazwie inwestycji przy ulicy Żeglarskiej.

Zastępca Dyrektora Wydziału
Ogrodnik Miejski

Bogna Rybacka