

Nowogard 28.02.2025 r.

WZP.271.4.2025.AA.MT

Wszyscy Oferenci

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w m. Konarzewo**”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) poniżej wyjaśniamy zapisy SWZ w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego z możliwością negocjacji na zadanie pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w m. Konarzewo**”

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie :

PYTANIE :

Niniejszym prosimy o wyjaśnienie:

1. W opisie technicznym jest zapis: „Zbiornik przepompowni zostanie wykonany z GRP, betonu lub polimerobetonu DN1200”. Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału ma zostać wykonany zbiornik przepompowni.

ODPOWIEDŹ :

Po analizie Zamawiający chciałby, żeby zbiornik przepompowni ścieków został wykonany z GRP lub z polimerobetonu DN1200.

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA


Bogumił Gała
z-ca Burmistrza