

Zamawiający:

Gmina Miejska Przemyśl - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1
37-700 Przemyśl

Przemyśl, 08.10.2024 r.

Numer postępowania: ZDM.NE-3.333.25.2024

**Informacja
o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Przemyślu – wymiana opraw energochłonnych na oprawy LED

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia jak niżej:

1. W załącznikach do SWZ tj. w Projekcie technicznym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na stronie nr 12 pkt. 27. otrzymuje nowe brzmienie o treści :
„Wymiary oprawy wraz z uchwytem montażowym (LxH) 400 x 800 mm, dopuszczalna tolerancja w zakresie od -10% do +15%, przy zachowaniu proporcji szerokości do wysokości oprawy do 10%.”
2. W załącznikach do SWZ tj. w Projekcie technicznym (str 8-9) i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (str. 8) pkt. 2) otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„Ze względu na specyficzną dla opraw oświetleniowych drogowych niepowtarzalność charakterystyk świetlnych zamawiający dopuszcza tolerancje w stosunku do wymaganych dokumentacją programową parametrów oświetleniowych dróg. Tolerancje dla efektu oświetleniowego uzyskanego za pomocą opraw uznawanych za równoważne podane są poniżej:
 - a. Luminacja L1 i L2- nie mniej niż w dokumentach zamawiającego.
 - b. Równomierność Uo1 i Uo2 -spełnienie wymagań Polskiej Normy PN-EN 13201:2016.
 - c. Równomierność UI1 i UI2 - spełnienia wymagań Polskiej Normy PN-EN 13201:2016.
 - d. TI –spełnienie wymagań Polskiej Normy PN-EN 13201:2016.
 - e. SR – spełnienie wymagań Polskiej Normy PN-EN 13201:2016.
 - f. Kąt zamontowania opraw-, jeśli będzie wymagany inny niż w programie to oprawa musi posiadać możliwości ustawienia go bez konieczności zmiany wysięgnika.

Wykonawca składający ofertę, w przypadku wygrania przetargu i realizacji zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie efektu modernizacji.”

3. W załącznikach do SWZ tj. w Projekcie technicznym (str. 12) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (str. 11) pkt. 11. otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„uchwyt mocujący oprawę musi być częścią oprawy i umożliwiać montaż oprawy na słupie o średnicy 48mm, 60mm lub 76mm”
4. W załącznikach do SWZ tj. w Projekcie technicznym (str. 12) i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (str. 11) pkt. 1. otrzymuje nowe brzmienie o treści : „moc opraw nie może przekraczać mocy podanych dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych +20%”
5. W załącznikach do SWZ tj. w Projekcie technicznym (str. 12) i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (str.11) pkt. 2. otrzymuje nowe brzmienie o treści : „minimalna skuteczność świetlna 95lm/W”
6. Zamawiający dołącza dodatkowo rzuty sytuacji konfliktowych w skali 1:500 – zał. nr 1

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Wskazane powyżej zmiany treści SWZ, stają się jej integralną częścią i są wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu