

Wysokie Mazowieckie, dn. 24.04.2025 r.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ

Dotyczy: Rozbudowa ronda w ciągu drogi powiatowej Nr 2077B w miejscowości Klukowo w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Nr referencyjny 02/I/2025

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniem, bez ujawniania źródła zapytań:

Zapytanie 1:

Czy Wykonawca powinien ująć w swojej wycenie przebudowę istniejącego przepustu pod drogą występującego w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 63?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż ww. przepust nie podlega przebudowie jedynie poprawie: oczyszczenie przepustu, odnowienie, wykonanie stożków/obrukowanie, wymiana barierek, wycinka krzaków wraz z podczystką istniejącego rowu na dł. 50m.

Zapytanie 2:

Prosimy o doprecyzowanie minimalnej średnicy zewnętrznej ronda.

Wyjaśnienie:

Minimalna średnica zewnętrzna ronda zgodnie z zapisami w PFU wynosi: $18m + 2 \times 2,50m + 2 \times 6,00m = 35,00m$.

Zapytanie 3:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość całkowitego zamknięcia ronda na czas budowy wraz z puszczeniem ruchu objazdami?

Wyjaśnienie:

Zamawiający przewiduje możliwość zamknięcia ronda na czas wykonywania warstw bitumicznych ronda, po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
mgr inż. Marcin Korcz