



Grudziądz, 25 września 2024 r.

KOMUNIKAT PUBLICZNY

Dotyczy: zapytanie do treści SWZ (2) i odpowiedź Zamawiającego (2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – sprawa numer 84/2024.

Informuję, iż działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 j.t.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellończyka 2 w Grudziądzu” – sprawa numer 84/2024, wpłynęło zapytanie do przedmiotu zamówienia o następującej treści:

Cyt. „Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie (dot. postępowania 84/2024):

- 1) w przedmiarze robót nie została uwzględniona izolacja rurociągów. Czy należy ją uwzględnić w ofercie?*
- 2) Czy w ofercie należy uwzględnić wymianę tulei stalowych na nowe?*
- 3) Jeżeli podczas prac odtworzeniowych nie będzie możliwości dopasowania wykładzin do istniejących wykładzin, czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie ubytków wykładziną najbardziej zbliżoną do istniejącej wykładziny czy ewentualnie Zamawiający dopuszcza możliwość wykładzin na nowe? (...)”.*

Ad. 1. W odpowiedzi na wniesione zapytanie informuję, że Zamawiający planuje wykonanie remontu budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellończyka 2 w Grudziądzu, w ramach którego przewiduje się zabudowę i izolację poziomów. Izolacja rurociągów nie jest objęta przedmiotowym postępowaniem.

Ad. 2

W odpowiedzi na wniesione zapytanie informuję, że Zamawiający nie zakłada wymiany tulei stalowych. Wszystkie przejścia przez ściany i strop planuje się wykonać przy użyciu istniejących tulei, których stan oceniono jako dobry.

Ad. 3

W odpowiedzi na wniesione zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza uzupełnienie ubytków wykładziną najbardziej zbliżoną do istniejącej. Wymagana jest wymiana wykładzin jedynie w miejscach, w których wykonywane będą przebicia lub inne prace ingerujące w podłogi, w celu odtworzenia cech użytkowych pomieszczeń, do czasu rozpoczęcia planowanego remontu budynku.

Zamawiający, zgodnie z treścią pkt 24 d.1 Przedmiaru robót, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ wymaga odtworzenia do stanu istniejącego uszkodzonych powierzchni ścian i podłóg po wykonanych robotach.

KOMENDANT

wz. mjr Waldemar PACUSZKA