



**Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.**  
**Łążyn 22, 14-260 Lubawa**

NIP: 744-180-91-77, Regon: 281431558, Numer KRS : 0000433631  
tel./fax: 89 645 12 80, tel. dyżurny: 604 231 663  
e-mail: zkgl@zkgl.pl  
konto: BS Lubawa 17 8832 0001 1001 0000 1414 0001

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.  
14-260 Lubawa, Łążyn 22  
tel./fax 89 645 12 80  
NIP 744-180 91-77, Regon 281431558

Łążyn, dnia 07 grudnia 2023 r.

**SIM KZN Warmia i Mazury sp. z o.o.**  
**ul. Ratusz 1**  
**11-015 Olsztyn**

L.dz 623 /2023 (930)

**Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej**

Odpowiadając na złożony wniosek ustalamy warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

***I. Przyłączy do sieć wodociągowa:***

- 1. Miejsce i sposób przyłączenia:** Wodociąg publiczny Wałdyki - sieć wodociągowa PCV DN 90 Kazanice, działka nr 411/19 obręb nr 07 Kazanice. Połączenie z istniejącą siecią wykonać za pomocą opaski przyłączeniowej wyposażonej w zasuwę.
- 2. Ogólne wymagania techniczne przyłącza:** Przyłączy wykonać z rur PE. Materiały mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi muszą posiadać aktualne atest PZH
- 3. Miejsce dostarczania:** Projektowane dwa budynki wielorodzinne, Kazanice działka 411/19 obręb nr 07 Kazanice.
- 4. Zestaw wodomierza:** Zestaw wodomierza zainstalować w studzience wodomierzowej zlokalizowanej w pobliżu granicy działki, zabezpieczonej przed zalaniem wodą, zamrażaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Zestaw wyposażać w zawór zwrotny antyskażeniowy, podejście pod wodomierz JS DN 32 oraz zawory odcinające.
- 5. Dostawa wody:** W miejscu przyłączenia Zakład zapewnia dostawę wody w następujących ilościach:
  - a. na cele bytowe do  $Q_{d\ sr} - 5 \text{ m}^3/\text{d}$ ,
  - b. maksymalne chwilowe zapotrzebowanie na wodę:  $q_s = 2,2 \text{ dm}^3/\text{s}$ ,

***II. Przyłączy do sieć kanalizacji sanitarnej:***

- 1. Miejsce i sposób przyłączenia:** Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE DN 50 zlokalizowanej na działce nr 411/11 obręb 07 Kazanice
- 2. Wymagania techniczne przyłącza:** Ścieki wprowadzać do sieci ciśnieniowej za pomocą pompy wirowej o wysokości podnoszenia 3 bar. Przydomową pompownię ścieków wykonać jako dwupompową (jedna pompa awaryjna). Zaleca się wykonanie projektu

zgodnie z wytycznymi technicznymi podłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (dział III pkt 1, 2, 3.1). Sterowanie pompowni ścieków wykonać w standardzie obowiązującym w zakładzie.

3. **Obiekt przyłączany:** Projektowane dwa budynki wielorodzinne, działce nr 411/19 obręb nr 07 Kazanice.

### **III. Inne wymagania:**

6. Projekty przyłączy zaprojektować zgodnie z wytycznymi technicznymi podłączenia do gminnej sieci wod-kan i przedstawić do uzgodnienia pod względem technicznym. Uzgodnić z zakładem prawa i obowiązki w zakresie budowy przyłączy oraz zasady ich użytkowania po przyłączeniu do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W przypadku posiadania własnego ujęcia wody, zabrania się połączenia tego ujęcia z przyłączem wodociągowym zasilanym z gminnej sieci wodociągowej.
1. **Ważność warunków:** Ważność warunków ustala się na okres dwóch lat od daty wydania.
2. Zakład zapewnia dostawę wody i odbiór ścieków bytowych po odbiorze końcowym przyłączy oraz zawarciu Umowy o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.

SPECJALISTA  
ds. technicznych  
Karol Czacharowski