

Nowogard 25.02.2025 r.

WZP.271.4.2025.AA.MT

Wszyscy Oferenci

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w m. Konarzewo**”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) poniżej wyjaśniamy zapisy SWZ w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego z możliwością negocjacji na zadanie pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w m. Konarzewo**”

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania :

PYTANIE :

1. Zamawiający w dokumentacji projektowej wymaga, aby oczyszczalnie ścieków pracowały w technologii złożów obrotowych prosimy o informację czy zostaną dopuszczone oczyszczalnie ścieków pracujące w innych technologiach?
2. Z uwagi na obecnie działającą seryjnie produkowaną, działającą oczyszczalnię ścieków, która ma być poddana rozbudowie o kolejny moduł, zwracam się do zamawiającego z pytaniem, czy zamawiający dopuści oczyszczalnie które są niesprawdzone w warunkach polskich lub prototypowe dla wielkości analogicznych, które nie funkcjonują min. 3 lata na terenie kraju w analogicznej wielkości?
3. Czy zamawiający dopuści oczyszczalnie ścieków które pracują w zbiornikach betonowych zamiast wymaganych GRP w dokumentacji pozwoli to obniżyć koszty materiałów dla wykonawcy, jednak obniży znacznie gwarancje na dostarczony zbiornik?
4. Czy zamawiający będzie wymagał dokumentacji technicznej od oferenta podwędzającej legalne wprowadzenie na rynek polski obiektu wymaganej lokalnej oczyszczalni ścieków np. Polską lub Europejską Aprobata Techniczną lub inną równoważną dla zbiorczych oczyszczalni ścieków powyżej 50 RLM ?

ODPOWIEDŹ :

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania oczyszczalni w technologii obrotowych złożów biologicznych. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii.

Ad 2

Zamawiający nie dopuszcza prototypów oraz urządzeń niesprawdzonych działających krócej niż 3 lata na terenie kraju.

Ad3.

Zamawiający nie dopuści zastosowania zbiorników betonowych.

Ad4.

Zamawiający będzie wymagał dokumentu potwierdzającego legalność wprowadzenia na rynek urządzenia jako całości np. aprobaty technicznej lub europejska ocena techniczna.

Z poważaniem

 **z up. BURMISTRZA**

Bogumił Gała
z-ca Burmistrza

