

GkiOŚ.7031.6.2025.WF

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia miejskiego na ulicach Bohaterów Warszawy oraz Radosława”

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania :

Pytanie:

Dzień dobry, Bardzo proszę o wyjaśnienie dotyczące punktu 2 podpunktu h) dotyczącego zakresu zadania mówiącego o "wykonaniu połączeń wyrównawczych do istniejących słupów oświetleniowych" - jeśli okaże się, że połączenia do istniejących słupów oświetleniowych nie będą spełniały norm, to konieczne będzie wykonanie uziorów punktowych dodatkowych - czy w takiej sytuacji zostanie to potraktowane jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź:

Witam, należy założyć, że na ten moment połączenia we wszystkich słupach nie spełniają normy.
Pozdrawiam