



V=50m³/h 20db(A) (wywiew górą)	zawór wywiewny VEF-Ø125mm-1kpl.
V=250m³/h 30db(A) (wywiew dołem)	kratka wywiewna na przewodzie okrągłym Ø160 RGS-4 o wym. 325x75mm ; f <sub>netto</sub> =0,017m²-2kpl.
V=200m³/h 25db(A) (wywiew górą)	wywiewnik sufitowy z perforacją ze skrzynką rozprężną np. Pelcan CE HF 200-600+ALS 160-200-1kpl.
V=250m³/h 23db(A)	nawiewnik sufitowy ze skrzynką rozprężną CKPa 200+ALSc 160-200 - 2kpl.
V=50m³/h 25db(A)	zawór nawiewny VLI -Ø125mm-2kpl.

**instalacja wod-kan-c.o.**  
-istniejącą umywalkę podłączyć  
do pionu wod.- kan. kondygnację niżej -istniejące odpływy  
-istniejące grzejniki bez zmian ;

**CENTRALA WENTYLACYJNA PODWIESZANA NAWIEWNA**  
V=600 [m³/h] ; Δp~0-350Pa  
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA O MOCY 8,0 kW .  
STEROWANIE W CYKLU DOBOWYM I TYGODNIOWYM  
PRZED ZAKUPEM URZĄDZENIA POTWIERDZIĆ  
PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA !  
wyposażenie dodatkowe instalacji wentylacyjnej:  
-(T): tłumik szumów -średnicy netto króćców  
podłączeniowych centrali wentylacyjnej-1kpl.  
-(pe): połączenia elastyczne przy centrali-2kpl.

UWAGA:  
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

**PROJEKT TECHNICZNY**  
przebudowy części pomieszczeń budynku Wojewódzkiego  
Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
dz. nr 4/1, AR\_13, obręb Poświętne  
jednostka ewidencyjna 026401\_1 Wrocław

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
ul. H. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław  
PROJEKT: DETAL PROJEKTOWANIE I REALIZACJE Marta Pyczc  
ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław

TEMAT :  
**INSTALACJE SANITARNE  
-RZUT PARTERU-**

RYSunEK NR: **1/1** SKALA : 1:50 DATA : maj 2021

imię i nazwisko, numer uprawnień:	podpis:
projektant : inż. Krzysztof Skiba , upr. nr 64/98/JG	
sprawdzający : mgr inż. Marek Krzemiński , upr. nr 62/98/JG	

**DETAL**  
PROJEKTOWANIE I REALIZACJE MARTA PYCZC  
51-251 Wrocław ul. Starodębowa 77  
pyrcz@o2.pl tel.: 665446077; 693430311