






Uwagi:

- Ostateczne wymiary pomieszczeń należy sprawdzić w naturze
- Dokładny zakres robót przedstawiono w Opisie Przedmiotu Zamówienia
- Roboty elektryczne należy prowadzić w porozumieniu ze służbami technicznymi Zamawiającego
- Dokładną lokalizację osprzętu elektrycznego wraz z przyporządkowaniem odbiorów do obwodów w rozdzielni należy potwierdzić ze służbami technicznymi Zamawiającego

Legenda:

-  – lampy oświetleniowe natynkowe panel led o mocy 40W
-  – lampy oświetleniowe natynkowe panel led o mocy 2x36W
-  – gniazdo siłowe 400V
-  – 4 gniazda wtykowe natynkowe ze stykiem ochronnym
-  – istniejące czujki dymowe instalacji SSP

Rzut pomieszczeń 9C i 10C
– stan projektowany