



Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
ul. Krakowska 64
25-701 Kielce

Kielce dn. 15-04-2025

Treść zapytań z dnia 15-04-2025 wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy zadania: „Wykonanie i wymiana rozdzielnicy SN oraz transformatora 250 kVA 6/0,4kV na transformator 100 kVA 6,3/0,4 kV w ujęciu wody nr 1 w Zagnańsku”

Na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach” Zamawiający przekazuje treść zapytań z dnia 15-04-2025 do SIWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Proszę o doprecyzowanie pól, z jakich ma się składać dostarczona rozdzielnica 4-polowa SN. W zał. nr 4 rozdział II punkt 1 jest mowa o zasilającym, transformatorowym, odpływowym i rezerwie, czy rezerwa ma być jako puste pole bez wyposażenia, czy ma być jako rezerwowe odpływowe, czy rezerwowe transformatorowe.

Odpowiedź nr 1:

Nowa rozdzielnica ma się składać z trzech pól rozdzielczych, pole zasilające, pole transformatora, pole odpływowe bez pola rezerwowego.

- a) pole zasilające z zastosowaniem rozłącznika z uziemnikiem dolnym;
- b) pole odpływowe z zastosowaniem rozłącznika z uziemnikiem dolnym;
- c) w polu zasilania transformatora zastosować rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem.

Pytanie nr 2:

W zał. nr 4 rozdział II punkt 2, jest informacja, że istniejący jest transformator 160 KVA a w temacie przedmiotu zamówienia jest mowa o transformatorze 250 kVA. Proszę o doprecyzowanie informacji.

Odpowiedź nr 2:

Istniejący transformator jest 250 kVA 6,3/0,4 kV który wymieniamy na trafo. 100 kVA 6,3/0,4 kV.

Zdemontowany transformator należy przekazać Zamawiającemu.

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska